



Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.

3 Maja 83,
38-200 Jasło
Polska

TELEFON +48 13 44 66 390

TELEFAX +48 13 44 66 497

REGON: 143185230

NIP: 527-26-59-684

Nr rejestrowy BDO: 000020885

Kapitał założycielski: 50 766 900 PLN
BRE BANK S.A.

Nr konta: 95114012250000536273001001

Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym Rejestr Przedsiębiorców

Numer KRS: 0000391577

Prezes Zarządu: Ryszard Rozwadowski

Informacja dotycząca czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons sp. z o.o.

Kalkulowane przez OEC sp. z o.o. wskaźniki określające czasy trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców definiowane są w następujący sposób:

- SAIDI – wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok, stanowiący sumę iloczynów czasu jej trwania i liczby odbiorców narażonych na skutki tej przerwy w ciągu roku podzieloną przez liczbę obsługiwanych odbiorców;
- SAIFI – wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców;
- MAIFI – wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw krótkich w ciągu roku, podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców.

Tabela 1. przedstawia skalkulowane dla roku 2019 wart. wskaźników SAIDI, SAIFI i MAIFI.

Tabela 1.

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | Wartość |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI – nieplanowane) | min | 0 |
| Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej + katastrofalnej (SAIDI – nieplanowane z katastrofalnymi) | | 0 |
| Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy nieplanowanej długiej i bardzo długiej (SAIDI – planowane) | | 0 |
| Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich (SAIFI – nieplanowane) | szt./odb. | 0 |
| Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich + katastrofalne (SAIFI – nieplanowane z katastrofalnymi) | | 0 |
| Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw nieplanowanych długich i bardzo długich (SAIFI – planowane) | | 0 |
| Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich (MAIFI) | | 0 |

Do sieci dystrybucyjnej Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. przyłączonych jest 2 odbiorców.