



Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.
3 Maja 83,
38-200 Jasło
Polska

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla parowej sieci ciepłowniczej „WP, c” za 2022 r. wynosi:

$$W_{p,c} = 2,515$$

Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do parowej sieci ciepłowniczej wytworzonego w kogeneracji w 2022 r. wynosi:

$$\alpha_{DH} = 0 \%$$

Wskaźniki obliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii oraz w oparciu o dane za 2022 r.